Испытательная лаборатория

KZ.T.05.2366
TESTING

АКТОБЕ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

ЕАС

«Ақтобе мұнай өңдеу» ЖШС
сынақ зертханасы 07 тамыздың 2020ж. № KZ.T.05.2366 аккредиттеу аттестаты ҚР, Ақтобе облысы, Ақтобе қ., Астана ауданы, Сазды тұрғын үй ауданы, 401 үй, почталық индекс 030000.
Тел: 8(7132) 741-058

Испытательная лаборатория
ТОО «Актобе нефтепереработка»
Аттестат аккредитации № KZ.T.05.2366 от 07 августа 2020г. РК, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, жилой массив Сазды, дом 401, почтовый индекс 030000. Тел: 8(7132) 741-058

№328/2021 САПА ПАСПОРТЫ/
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №328/2021

Өнім атауы /Наименование продукта:	Судовое топливо DMA
Сынаманың сәйкестендіру номері/ Идентификационный номер образца:	02-СТ-001876-2021
Талабына сай/На соответствие требованиям:	ТР ТС 013/2011 (ГОСТ 32510)
Сәйкестік декларациясы/Декларация о соответствии:	№ KZ.1510019.24.01.00204 от 12.04.2019г
СЭ ҚТН коды/Код ТН ВЭД	2710194600
Өнімнің дайындалған күні/Дата изготовления продукта:	18.05.2021 ж./г.
Сынама алынған күні/Дата отбора пробы:	05.06.2021 ж./г.
Сынама алынған орын/Место отбора пробы:	т/ж цистерналары /ж/д цистерны: 51815009, 56773096
Сынақ өткізілген күні/Дата проведения испытания:	05.06.2021г.
Сынақ өткізу шарттары/Условия проведения испытаний	Тем-ра- 25,0^{0}С, Влажность – 87% Давление – 99,4 кПа

Барлық парақтар/Всего страниц:2
Парақ/Страница 1

№	Көрсеткіш атауы/ Наименование показателя	Сынау әдісіне НК/ НД на методы испытания	Норма	Нақты көрсеткіш/ Фактические показатели
1	20 ^{0}С жағдайындағы тығыздығы, кг/м^3, Плотность при 20^{0}С, кг/м^3,	ГОСТ 3900(1)	Нормаланбайды/не нормируется	839,0
2	Күкірттің массалық үлесі,%, артық емес/ Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 32139	1,0	0,153
3	Судың болуы, %, артық емес/ Содержание воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Жоқ/ Отсутствует
4	Күкіртті сутектің болуы, мг/кг, артық емес/ Содержание сероводорода, мг/кг, не более	ГОСТ 32505	2,00	Жоқ/ Отсутствует
5	Жабық от бақырдағы тұтану температурасы,^{0}С, төмен емес/Температура вспышки в закрытом тигле, ^{0}С, не ниже	ГОСТ 6356	61	61
6	40^0 С жағд. кинем. тұтқырлық, мм^2/с, артық емес/ Кинематическая вязкость при 40 ^{0}С, мм^2/с, не более	ГОСТ 31391	2,000-6,000	3,622

7	Ағып температурасы, °С, жоғары емес, жазғы норма бойынша/ Температура текучести, ^{0}С,не выше,по летней норме	ГОСТ 20287(А)	Ноль	Минус
8	Күңгірттену температурасы,/Температура помутнения/ нормаланбайды, ^{0}С, не нормируется	ГОСТ 5066	-	Ноль
9	Цетан индексі, төмен емес/ Цетановый индекс, не менее	СТ РК ИСО 4264-2005	40	51,83
10	Сырткы түрі/Внешний вид	П.8.4. ГОСТ 32510-2013	мөлдір/ прозрачный	мөлдір прозрачн
11	Күлділігі, %, артық емес/ Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	0,010	0,006

Химик/Химик: _____ подпись — Ким Н.Н. фамилия, инициалы

Химик/Химик: _____ подпись — Искакова А.А. фамилия, инициалы

Сапа паспортының берілген күні/
Дата выдачи паспорта качества — 05.06.2021 г.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещена

Принял _____

Нагаев Э.М.