

ООО «Пуровский нефтеперерабатывающий завод»



Юр. адрес: 629080, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Пуровск, промзона, ОГРН 1188901001684/ ИНН 8911013810
 Почтовый адрес: 629080, ЯНАО, Пуровский район, пос. Пуровск, промзона, компания по переработке газового конденсата
 Адрес электронной почты: puprz@puprz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "ПНПЗ"

Петрухин Е.В.



Паспорт № 120-П/23

Топливо для реактивных двигателей марки Джет А-1

СТО 28298952-009-2022

Дата выдачи паспорта: 21.07.2023г.

Декларация соответствия:

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.17631/22

с 20.04.2022 по 19.04.2025 включительно

Дата изготовления продукции: 21.07.2023г.

Даты проведения испытаний: 21.07.2023г.

Место отбора проб: РВС 50.10

№ регистрации пробы: 2652

Наименование показателей	НД на МВД	Норма по СТО	Фактический результат
Плотность, при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется. Определение обязательно.	804,1
Фракционный состав:			
температура начала перегонки		Не нормируется	124
10% перегоняется при температуре, °С, не выше		205	152
50% перегоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177 Метод А	Не нормируется	206
90% перегоняется при температуре, °С		Не нормируется	289
температура конца кипения		Не нормируется	345
остаток от разгонки, %, не более		1,5	1,0
потери от разгонки, %, не более		1,5	1,0
Содержание механических примесей и воды	ГОСТ 10227 п 4,5	отсутствие	отсутствие
Концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ топлива, не более	ГОСТ 1567	7	2
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356	38	38
Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	0,25	0,015
Температура замерзания, °С, не выше	ГОСТ 5066	Минус 47	Минус 47

Заключение: Топливо для реактивных двигателей марки Джет А-1 соответствует СТО 28298952-009-2022

И.О. зам. начальника лаборатории

Богдан М.В.

Лаборант химического анализа

Богдан М.В.